

# 証明書

発行日：

## 欧州RoHS指令 10物質

豊澄電源機器株式会社  
〒112-0002  
東京都文京区小石川4-16-1  
品質保証部 江澤芳夫  
営業部 北村 統



下記製品は

欧州RoHS指令で含有規制されております化学物質が含有されていない(閾値以下である)事を証明致します。  
本証明書は、該当製品に使用する材料メーカーの情報に基づいております。

### 1. 含有規制化学物質(10物質)

規制物質名	許容濃度(閾値)
カドミウム及びその化合物	含有濃度100ppm
六価クロム化合物	含有濃度1000ppm
鉛及びその化合物	含有濃度1000ppm
水銀及びその化合物	含有濃度1000ppm
ポリ臭化ビフェニール類(PBB類)	含有濃度1000ppm
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	含有濃度1000ppm
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)	含有濃度1000ppm
フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)	含有濃度1000ppm
フタル酸ブチルベンジル(BBP)	含有濃度1000ppm
フタル酸ジイソブチル(DIBP)	含有濃度1000ppm

※適用除外用途を除く

### 2. 対象変圧器

品名	品名	品名
3SD-500B	3LD-500F	SCT-01KB
3SD-01KB	3LD-01KF	SCT-02KB
3SD-015KB	3LD-015KF	SCT-03KB
3SD-02KB	3LD-02KF	
3SD-03KB	3LD-03KF	
3SD-05KB	3LD-04KF	
3SD-075KB	3LD-05KF	
3SD-10KB		
3SD-05KH		
3SD-075KH		
3SD-10KH		

以上