

証明書

欧州RoHS指令 10物質

豊澄電源機器株式会社
 〒112-0002
 東京都文京区小石川4-16-1
 品質保証部 江澤芳夫
 営業部 北村 統



下記製品は

欧州RoHS指令で含有規制されております化学物質が含有されていない(閾値以下である)事を証明致します。
 本証明書は、該当製品に使用する材料メーカーの情報に基づいております。

1. 含有規制化学物質(10物質)

| 規制物質名 | 許容濃度(閾値) |
|-----------------------|-------------|
| カドミウム及びその化合物 | 含有濃度100ppm |
| 六価クロム化合物 | 含有濃度1000ppm |
| 鉛及びその化合物 | 含有濃度1000ppm |
| 水銀及びその化合物 | 含有濃度1000ppm |
| ポリ臭化ビフェニール類(PBB類) | 含有濃度1000ppm |
| ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類) | 含有濃度1000ppm |
| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP) | 含有濃度1000ppm |
| フタル酸ジ-n-ブチル(DBP) | 含有濃度1000ppm |
| フタル酸ブチルベンジル(BBP) | 含有濃度1000ppm |
| フタル酸ジイソブチル(DIBP) | 含有濃度1000ppm |

※適用除外用途を除く

2. 対象変圧器

| 品名 | 品名 | 品名 | 品名 | 品名 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| SD21-010A | SD41-020A2 | SD42-020A2 | SD51-100A2 | SD52-100A2 |
| SD21-020A | SD41-030A2 | SD42-030A2 | SD51-200A2 | SD52-200A2 |
| SD21R-030A | SD41-050A2 | SD42-050A2 | SD51-300A2 | SD52-300A2 |
| SD21-030A2 | SD41-100A2 | SD42-100A2 | SD51-500A2 | SD52-500A2 |
| SD21-050A2 | SD41-200A2 | SD42-200A2 | SD51-01KB2 | SD52-01KB2 |
| SD21-100A2 | SD41-300A2 | SD42-300A2 | SD51-02KB | SD52-02KB |
| SD21-200A2 | SD41-500A2 | SD42-500A2 | SD51-03KB | SD52-03KB |
| SD21-300A2 | SD41-01KB2 | SD42-01KB2 | SD51-05KB | SD52-05KB |
| SD21-500A2 | SD41-02KB | SD42-02KB | | |
| SD21-01KB2 | SD41-03KB | SD42-03KB | | |
| SD21-015KB | SD41-05KB | SD42-05KB | | |
| SD21-02KB | SD41-05KH | SD42-05KH | | |
| SD21-03KB | | | | |
| SD21-04KB | | | | |
| SD21-05KB | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

以上